

Вих. № 72/09 від 10 вересня 2021 року

Генеральному директору
Державного Концерну «Укроборонпром»
Гусеву Юрію
Адреса: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119
Ел. адреса: kanc@ukroboronprom.com

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ»
Іванов Євген
Адреса: вул. Новокостянтинівська, 1 В,
м. Київ, 04080
Ел. адреса: bastion@bastion.company
Тел./факс: +38 (044) 425-12-22

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель «ProZorro», Замовником, а саме: *Державним підприємством «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»* було оголошено процедуру спрощеної/допорогової закупівлі (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-13-007679-с щодо предмету закупівлі згідно з ДК 021:2015 – 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Системи контролю та управління доступом (СКУД)).

Відповідно до реєстру розкриття пропозицій у закупівлі взяли участь 2 учасники:

1. ТОВ КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ
2. ТОВ Спейс Ай Ті

Найбільш економічно вигідну пропозицію у конкурсі (аукціоні) на вищезазначену закупівлю надано ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ».

За результатами оцінки пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» Замовник рішенням відповідальної особи від 02.09.2021 року № 2/25873 відхилив цю пропозицію як таку, що не відповідає вимогам Конкурсної документації та дискваліфікував Учасника (ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ»).

Вимогу/скаргу ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» від 06 вересня п.р. № 71 про скасування рішення Замовника щодо відхилення пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» як такої, що не відповідає вимогам Конкурсної документації та дискваліфікації Учасника Замовник залишив без задоволення, повідомивши, що підстави для цього відсутні.

У зв'язку з цим ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» повідомляє про порушення її прав та інтересів і висловлює свою категоричну незгоду з вищезазначеним рішенням відповідальної особи, де з посиланням на висновок ініціатора закупівлі зазначено, що: *“пропозиція учасника з урахуванням внесених змін не відповідає умовам конкурсної документації щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.”*

Так, зокрема, в рішенні відповідальної особи (розділ 5) зазначено, що:

1. *“Наявний функціонал програмного забезпечення, який пропонується учасником та описаний в Технічному завданні учасника, не допускає інтеграції (не дає можливості інтегрування / не дозволяє інтегрувати) з діючими на Підприємстві апаратно-програмними засобами СВН Evidence Network. Відсутність інтеграції між діючим апаратно-програмними засобами СВН Evidence Network та нововстановленим програмним забезпеченням призведе до необхідності доопрацювання та переналаштування усього апаратно - програмного комплексу, що, в свою чергу, потребує додаткового фінансування. Крім того, переналаштування усього апаратно - програмного комплексу призведе до ризику відсутності кінцевої інтеграції та, відповідно, ставить під загрозу тимчасової відсутності функціонування системи контролю та управління доступом в цілому.*

Також під час розгляду програмного комплексу ГАЛО встановлені суттєві недоліки функціонування та не відповідності вимогам технічного завдання Замовника, а саме: в наявному функціоналі ПЗ ГАЛО, який пропонується учасником, відсутні функціональні можливості, які були обов'язковими умовами Технічного завдання СКУД, а саме:

- *Можливість інтеграції, яка встановлена та функціонує у замовника, наразі такої інтеграції ПЗ ГАЛО не має;*
- *Наявність інструментарію API для можливості проведення інтеграції зі сторонніми системами, наразі такого функціоналу в ПЗ ГАЛО не має, а він необхідний, так як за допомогою API необхідно організувати інтеграцію СКУД з КІС «ІТ-Підприємство (п. 4.2.3. Вимоги до інтеграції СКУД з КІС Технічного завдання), що є однією з ключових вимог до системи СКУД. Виконання цього пункту є обов'язковим для Учасників;*
- *Наявність функціоналу охоронної сигналізації з можливістю створення локального охоронного пульта централізованого спостереження (ПЦС) у цілях моніторингу охоронної сигналізації з візуалізацією та циклами обробки тривоги, наразі такий функціонал в ПЗ ГАЛО відсутній.*
- *Наявність інтеграції з MS Active Directory, з забезпеченням функціоналу інтеграції згідно п.4.2.1. Організація інтеграції з Microsoft Active Directory Технічного Завдання, наразі такого функціоналу ПЗ ГАЛО не має;*
- *Наявність функціоналу, що дозволяє організувати вибіркового огляд співробітників шляхом блокування доступу групі користувачів СКУД за вибіркового алгоритмом (п.4.1.2. Вимоги до організації розмежування доступу через пішохідні прохідні), наразі такого функціоналу ПЗ ГАЛО не має;*
- *Можливість гнучко налаштувати формат видачі звітів, з можливістю створення графіків, таблиць, фільтрів звітної інформації, тощо. Наразі в ПЗ ГАЛО є можливість використовувати тільки попередньо налаштовані фільтри та формати звітів виробника ПЗ, що не відповідає вимогам Технічного Завдання;*
- *Можливість роботи з растровими картами, Можливість проводити протоколювання дій Операторів та Адміністраторів Системи, протоколювання зміни налаштувань системи з можливістю повернення Системи в один із проміжних станів або початковий стан по конкретній мітці (дата, час, оператор, елемент системи), Можливість проведення подвійної автентифікації користувачів, тощо.”.*

З приводу наведеного вище (розділ 5, п. 1) ми наголошуємо, що все це не відповідає дійсності, а саме:

■ **Встановлення нового ПЗ СКУД призведе тільки до налагодження зв'язку між існуючим ПЗ СВН Evidence Network та нововстановленим ПЗ СКУД, при чому неважливо яким. Тому наступне твердження про необхідність «доопрацювання та переналаштування усього апаратно-програмного комплексу» є, м'яко кажучи, перебільшенням.**

Стосовно всього іншого:

- **Можливість інтеграції ПЗ ГАЛО – відповідь: «Є така можливість»;**
- **Інструментарій API – відповідь: «Є такий інструментарій», готові надати після підписання NDA;**

- Функціонал охоронної сигналізації – відповідь: «Є такий функціонал», як апаратно на самому контролері ASP-4 є 16 вільно програмуємих входів, так і з використанням модулів розширення. Також наразі в ПЗ ГАЛЮ є інтеграція з панелями охоронної сигналізації Satel Integra 64\128, про це ми також наголошували;
- Інтеграція з MS Active Directory – відповідь: «Є за замовчуванням»;
- Наявність вибіркового контролю працівників – відповідь: «Є такий функціонал»;
- Функціонал гнучкої видачі звітів – відповідь: «Є за замовчуванням»;
- «Можливість роботи з растровими картами, Можливість проводити протоколювання дій Операторів та Адміністраторів Системи, протоколювання зміни налаштувань системи з можливістю повернення Системи в один із проміжних станів або початковий стан по конкретній мітці (дата, час, оператор, елемент системи), Можливість проведення подвійної автентифікації користувачів, тощо.» - відповідь: «Є такий функціонал».

2. “Аналіз оновленої версії Таблиці відповідності, після усунення Учасником встановлених невідповідностей технічних характеристик запропонованого Обладнання СКУД, ПЗ показує що встановлені невідповідності не виправлені в повному обсязі, а саме: залишились посилання на інтернет – магазини, що суперечить вимогам конкурсної документації.

Наприклад: п. 14 АРМ Охорони має посилання
<https://hard.rozetka.com.ua/computers/c80095/obem-ssd=120-gb;21414=4650;70553=286370/>;
 п.15 АРМ Адміністратора має посилання
<https://artline.ua/catalog/kompyuteryartline/tip=kompyuter/seriya-protessora=intelcore-i5; тощо.>
 Така інформація не може вважатися достовірною інформацією від Виробника та прийматись до перевірки.”

З приводу цього твердження (розділ 5, п.2) цитуємо слова самої «Розетки» - «Тому сьогодні ми не тільки найбільший онлайн-ритейлер, а ще й майданчик для продавців.»
<https://rozetka.com.ua/ua/pages/about/>

Тобто ця платформа надає змогу продавцям (в тому числі, і виробникам) напряму контактувати з покупцями. На кожній сторінці товару є посилання на конкретного продавця (виробника, постачальника, тощо)

3. Для спростування «невідповідностей», зазначених в п.п. 3 та 4 (розділ 5), додається лист від виробника – компанії APOLLO Security з наведенням конкретних можливостей продукції, які доводять, що зауваження Замовника нікчемні.

Окремо хочеться сказати про інтерфейс Unibus та твердження Замовника, що він є варіантом CANBus. За посиланням https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus можна побачити сфери діяльності, де застосовується даний протокол. Систем контролю доступу серед них немає.

Навіть більше - розробник даного протоколу компанія Robert Bosch GmbH, для своєї продукції СКУД <https://www.boschsecurity.com/ru/ru/solutions/access-control-systems/> використовує тільки Ethernet, RS-485 та Wiegand.

Таким чином, зі всього вищенаведеного, та з огляду на відповіді, надані Замовником на питання, вимоги/скарги в період уточнень, можна зробити однозначний висновок, що Замовник:

- не готовий розглядати альтернативні рішення;
- не зацікавлений в чесній процедурі проведення Тендеру;
- є заангажованим;
- порушив та продовжує порушувати вимоги «Порядку закупівель підприємствами Державного концерну “Укроборонпром”», затвердженого наказом Концерну від 25.02.2021 р. № 76.

Зазначені дії Замовника при наявності такої кількості очевидних порушень прямо суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитує систему електронних закупівель в цілому.

А, зокрема, це є і основною причиною невиконання завдання, що стоїть перед підприємствами Концерну, щодо забезпечення ефективності закупівель шляхом максимальної конкуренції, відкритості та рівних умов гри для всіх учасників.

Виходячи з вищевикладеного, вважаючи рішення відповідальної особи від 02.09.2021 року № 2/25873 необгрунтованим та прийнятим з порушеннями вимог Порядку закупівель підприємствами Державного концерну “Укроборонпром”, затвердженого наказом Концерну від 25.02.2021 р. № 76, вимог Наказу ДП «Прозорро» від 19.03.2019 №10 (зі змінами та доповненнями) та внутрішніх нормативних документів, на які посилається сам Замовник,

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Замовника щодо відхилення пропозиції ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» як такої, що не відповідає вимогам Конкурсної документації та дискваліфікації Учасника.
2. Визнати ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» переможцем процедури закупівлі UA-2021-07-13-007679-с, оскільки наша пропозиція має найнижчу ціну та відповідає всім вимогам Конкурсної документації.
3. Розглянути цю вимогу/скаргу та надати відповідь у встановлені Законом строки.

Додаток:

1. Лист компанії APOLLO Security від 03.09.2021 р. (англійською мовою), на 1-му арк..
2. Лист компанії APOLLO Security від 03.09.2021 р. (українською мовою, переклад), на 1-му арк..

З повагою,

Директор



Євген Іванов



ADME, INC

APOLLO

3rd September, 2021

To whom it may concern

Notice is hereby given that as of 2021 the technical capabilities of the cluster based on ASP-4 controllers have the following features:

- Connecting up to 31 pcs. ASP-4-Slave to ASP-4-Master;
- Connecting up to 4 Wiegand readers to each ASP-4 (totally 128 Wiegand readers per cluster);
- Each ASP-4 could be additionally expanded up to 16 OSDP Readers (plus 512 OSDP readers per cluster);
- Connecting up to 32 extension modules to each RS-485 port per each ASP-4 (totally 2048 modules per cluster);
- Linux-based software of ASP-4 controllers contains the functionality of the automatic detection of stuck processes with their automatic restart.

Also, this is to certify that "Company Bastion-Kiev" Ltd. is our partner in Ukraine.

Signed By:

Cliff Drome

Print Name:

Clifford Drome

3 вересня, 2021

Усім зацікавленим

Цим листом повідомляємо, що станом на 2021 рік технічні можливості кластера на базі контролерів ASP-4 мають наступні можливості:

- Підключення до 31 шт. ASP-4-Slave до ASP-4-Master;
- Підключення до 4 Wiegand зчитувачів до кожного ASP-4 (сумарно 128 Wiegand зчитувачів на кластер);
- Підключення до кожного ASP-4 додатково до 16 OSDP зчитувачів (плюс 512 OSDP зчитувачів на кластер);
- Підключення до 32 модулів розширення до кожного порту RS-485 кожного ASP-4 (сумарно 2048 модулів на кластер);
- Програмне забезпечення контролерів ASP-4 на базі Linux містить функціонал автоматичного виявлення завислих процесів з автоматичним їх перезапуском.

Також цим листом підтверджуємо, що ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ» є нашим партнером в Україні.

Підпис

Підписант Clifford Crane

Переклад виконано ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ»



Іванов Є.В.